

СОГЛАСОВАНО

Глава Саргазинского сельского поселения
Новгородцев В.Ю.

13 января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ИК "МКС"

Пыщева Е.А.

13 января 2020 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы теплового источника ООО ИК "МКС" и тепловых сетей п. Саргазы

Т наружного воздуха	95-70	
	Т1 температура подающей магистрали	Т2 температура обратной магистрали
8	37,3	31,7
5	41,6	34,4
2	45,9	37,2
0	48,9	39,1
-2	51,7	41,2
-5	56,0	44
-6	57,4	45
-7	58,8	46
-8	59,9	47
-9	61,3	48
-10	62,5	49
-11	63,7	50
-12	64,9	51
-13	65,4	52
-14	66,2	53
-15	68,0	54
-16	69,3	55
-17	70,1	56
-18	71,2	57
-19	72,6	58
-20	74	59
-21	75,2	60
-22	76,5	62
-23	78,0	63
-24	79,9	64
-25	81,6	65
-26	84,0	66
-28	86,2	67
-30	89	68
-32	91,5	69
-34	93,4	70
-36	95,0	70

Обозначения

Т 1 - температура воды в магистральной тепловой сети от источника до ЦТП

Т 2 - температура воды в обратном трубопроводе сети отопления от потребителя

Температурный график составлен согласно справочнику "Наладка и эксплуатация тепловых сетей"